

屏東縣地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國114年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯， mG)
瀾力D/S	屏東縣里港鄉瀾力村農場路	111	0.8~8.5
南屏D/S	屏東縣屏東市林森東路東段	111	0.5~3.7
農一D/S	屏東縣長治鄉德和村德和路	111	0.5~5.4
西屏D/S	屏東縣屏東市成功路	111	0.5~4.8
大鵬E/S	屏東縣枋寮鄉玉泉村玉泉路	112	0.7~22.8
屏東P/S	屏東縣潮州鎮四春里朝義路	111	1.0~17.6
楓港P/S	屏東縣獅子鄉丹路村電力巷	112	1.2~14.0
墾丁P/S	屏東縣恆春鎮南灣路	113	0.3~0.7
潮東D/S	屏東縣潮州鎮潮州路	113	0.3~3.3
加一D/S	屏東縣頭前溪環西街	112	0.3~105
東港D/S	屏東縣東港鎮大潭里大潭路5-29號	113	0.2~5.5
里港S/S	屏東縣里港鄉春林村里中路	111	2.4~31
新園S/S	屏東縣鹽埔鄉新園村新高路	111	3.1~15
長治S/S	屏東縣長治鄉榮華里仁愛路	111	2.2~39
麟豐S/S	屏東縣內埔鄉豐田村建國路	111	0.8~9.3
內埔S/S	屏東縣內埔鄉東寧村北寧路	111	0.6~7.5
復興S/S	屏東市工業路	111	1.7~75
萬丹S/S	屏東縣萬丹鄉丹榮路	111	4~31
潮州S/S	屏東縣潮州鎮五塊里太平路	111	2.13~28.15
興龍S/S	屏東縣新園鄉興龍村興龍路	111	2.6~40
林邊S/S	屏東縣林邊鄉永樂村中山路	111	1~90.3
太源S/S	屏東縣枋寮鄉東海村永翔路	111	5~44
枋寮S/S	屏東縣枋寮鄉隆山村中山路	111	1~24
枋山S/S	屏東縣枋山鄉楓港村舊莊	111	1~22
恆春S/S	屏東縣恆春鎮城西里復興路	111	1~13