

基隆市地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國114年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯， mG)
八堵P/S	基隆市七堵區八德里	113	2.0~31.4
光明D/S	基隆市中正區北寧路	113	1.1~8.2
基隆S/S	基隆市仁二路	111	1.1~46.5
北祥S/S	基隆市中正路	111	1.0~23.9
安樂S/S	基隆市西定路	111	3.7~123.5
仙洞S/S	基隆市中山三路103巷	111	0.5~9
六堵S/S	基隆市工建路	111	0.85~38
暖暖S/S	基隆市水源路1巷	111	0.4~40
外港S/S	基隆市光華路	111	0.6~9.8
武崙S/S	基隆市武訓街	111	0.35~45
福祿S/S	基隆市教忠街	111	0.2~5.5