

基隆市地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國115年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯 ,
八堵P/S	基隆市七堵區八德里	113	2.0~31.4
光明D/S	基隆市中正區北寧路	113	1.1~8.2
基隆S/S	基隆市仁二路	114	1.25~21.4
北祥S/S	基隆市中正路	114	0.45~27.1
安樂S/S	基隆市西定路	114	1.7~43.9
仙洞S/S	基隆市中山三路	114	0.75~26.7
六堵S/S	基隆市工建路	114	0.85~11.4
暖暖S/S	基隆市水源路	114	1.1~32.5
外港S/S	基隆市光華路	114	0.65~20.1
武崙S/S	基隆市武訓街	114	0.4~18.9
福祿S/S	基隆市教忠街	114	0.3~5.4