

新竹縣地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國115年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯 ,
竹工E/S	新竹縣湖口鄉長安村11鄰八德路	114	0.2~6.8
梅湖P/S	新竹縣湖口鄉湖口村	112	1.0~18.3
新工D/S	新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路	114	0.5~19
隘口D/S	新竹縣竹北市隘口里興隆路	114	1.3~12
六家D/S	新竹縣竹北市自強一路	114	0.8~12.5
湖北D/S	新竹縣湖口鄉光復北路	112	0.3~10.5
新崙D/S	新竹縣新豐鄉中崙村	112	0.6~3.8
峨眉E/S	新竹縣峨眉鄉富興村	112	2.6~26.2
峨眉D/S	新竹縣峨眉鄉富興村富興路	112	2.6~26.2
龍秀P/S	新竹縣寶山鄉科學園區研新一路	114	4.1~74.6
新豐D/S	新竹縣湖口鄉中華路	112	0.9~30.2
龍水S/S	新竹縣竹東鎮中興路4段	114	1.3~43.7
竹東S/S	新竹縣竹東鎮中豐路1段	114	1.1~23.4
五華S/S	新竹縣橫山鄉大肚村大肚	114	0.5~6.1
尖石S/S	新竹縣尖石鄉義興村	114	1.3~27
竹北S/S	新竹縣竹北市中山路	114	2.8~125
湖口S/S	新竹縣湖口鄉中勢村達生路	114	2.3~32.5
湖工S/S	新竹縣湖口鄉鳳凰村22鄰工業三路	114	4.9~39.2
新埔S/S	新竹縣新埔鎮旱坑里18鄰義民路一段	114	1.3~42.3
關西S/S	新竹縣關西鎮中豐路二段	114	0.5~19.7
新工S/S	新竹縣湖口鄉工業區文化路	114	1.3~27.2
松林S/S	新竹縣新豐鄉松林村康和路	114	0.1~11.4