

彰化縣地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國115年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯)
福興D/S	彰化縣福興鄉彰鹿路	113	0.1~45.2
彰化P/S	彰化縣秀水鄉彰秀路	114	4.9~19.2
田中D/S	彰化縣田中鎮新酪路	114	0.4~2.9
漢寶D/S	彰化縣芳苑鄉芳漢路	114	1.5~84
全興E/S	彰化縣伸港鄉全興工業區工東二路	114	2.6~92.6
草港D/S	彰化縣鹿港鎮鹿草路五段	114	1~10
員東D/S	彰化縣員林鎮山腳路	114	0.4~4.7
彰新D/S	彰化市彰新路一段	114	0.8~9.1
鹿東D/S	彰化縣鹿港鎮彰濱工業區工業東三路	114	0.7~150
鹿西D/S	彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工南7路	112	1.0~47.0
大霞D/S	彰化縣和美鎮彰和路	112	1.5~3.2
員林D/S	彰化縣員林鎮中山路	112	0.5~2.9
花壇D/S	彰化縣花壇鄉彰員路	112	0.4~9.2
彰濱E/S	彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東三路	113	0.6~45
線西D/S	彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱西五路	113	0.1~13
彰林E/S	彰化縣埤頭鄉沙崙路	113	0.8~7.6
彰竹D/S	彰化縣彰化市彰南路四段	114	0.3~11.1
大城D/S	彰化縣大城鄉南平路	113	1.3~22.4
彰南S/S	彰化市南瑤里中山路一段	113	0.5~3.4
伸港S/S	彰化縣伸港鄉海尾村中興路	114	2.7~58
和美S/S	彰化縣和美鎮月眉里和港路	114	2.4~34.9
大竹S/S	彰化市福山里彰南路一段	114	2.5~150.2
大村S/S	彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段	114	2~110
溝墘S/S	彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷	114	1.2~80.4
彰西S/S	彰化市磚瑤里線東路一段	114	4.1~107.3
彰東S/S	彰化市卦山里卦山路	114	1.9~19.4
社頭S/S	彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段	114	2~70
北斗S/S	彰化縣北斗鎮中山路二段	114	0.4~28.6
溪州S/S	彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段	114	1.9~23.1
二水S/S	彰化縣田中鎮大崙里大安路三段	114	1.0~18.3
員南S/S	彰化縣員林鎮中央里田中央巷	114	2~90
二林S/S	彰化縣二林鎮豐田里正心路	114	1.5~127
鹿港S/S	彰化縣鹿港鎮泰興里復興路	已卸載	已卸載
溪湖S/S	彰化縣溪湖鎮湖東里員鹿路二段	114	4~53
福工S/S	彰化縣福興鄉萬豐村興業路	114	5.9~75
草湖S/S	彰化縣芳苑鄉草湖村草漢路一段	114	3.2~67.5
芳苑S/S	彰化縣芳苑鄉後寮村工區路	114	0~4.6
埔鹽S/S	彰化縣埔鹽鄉好修村好金路	114	0.9~10.2
彰一S/Y	彰化縣鹿港鎮崙工路	113	0.5~3.4