

# 台北市地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國115年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯，
台北P/S	台北市文山區景隆街	114	1.7~59.6
建國D/S	台北市建國南路1段	114	6.3~27.9
南海D/S	台北市南昌路1段	114	4.8~20.8
中正D/S	台北市愛國東路	114	11.2~18.7
常德D/S	台北市仁愛路1段	114	4.2~32
基信D/S	台北市忠孝東路5段	114	3.2~48.5
三張D/S	台北市光復南路	114	3.6~9.8
大安P/S	台北市大安路	114	0.8~6.9
城中P/S	台北市長沙街	114	3~18.7
松山P/S	台北市塔悠路	113	1.6~32.7
世貿D/S	台北市松智路	114	0.7~7.3
虎林D/S	台北市松德路	114	1~40.1
華陰D/S	台北市華陰街	114	3~131
臥龍D/S	台北市基隆路	114	2.2~37.8
成都D/S	台北市成都路	114	2.5~9.2
大直D/S	台北市中山區北安路	114	1.2~13.6
西湖D/S	台北市內湖區堤頂大道	114	1.5~23.9
民權D/S	台北市民權東路	114	1.4~20.5
北資D/S	台北市南港區港東街	114	1.8~16.3
週美D/S	台北市內湖區行愛路	113	3.0~23.6
大同P/S	台北市大同區老師里16鄰延平北路四段	113	1.5~18.7
長春D/S	台北市中山區長春路	113	1.6~13.21
敦化D/S	台北市中山區南京東路三段	113	3.8~100.3
民生D/S	台北市松山區延壽街	113	1.3~85.8
榮星D/S	台北市中山區建國北路三段	113	2.5~39.1
中崙D/S	台北市松山區南京東路四段	113	1.3~19.1
青年D/S	台北市萬華區中華路	114	8~82
仙渡E/S	台北市北投區立德路	114	1.3~13.8
陽明P/S	台北市北投區行義路	114	1.5~70
百齡D/S	台北市通河東街二段	114	2.1~115.9
蘭雅D/S	台北市士林區士東路	114	2.3~77.4
松江D/S	台北市中山區濱江街	113	1.5~13
龍峒S/S	台北市迪化街2段	114	0.8~27.8
建成S/S	台北市太原路	114	1.0~36.2
古亭S/S	台北市南昌路2段	114	0.5~14.5
萬華S/S	台北市大理街	114	1.2~65.1
興雅S/S	台北市永吉路	114	1.4~27.3
農安S/S	台北市農安街	114	2.2~125
六張S/S	台北市基隆路3段	114	14.5~144.9
四平S/S	台北市四平街	114	0.9~44.6
撫遠S/S	台北市塔悠街	114	3.0~21
木柵S/S	台北市文山區興隆路四段	114	0.6~5.4

博嘉S/S	台北市文山區萬美街一段	114	0.3~3.2
士林S/S	台北市中山北路5段	114	0.9~112
社子S/S	台北市通河西街2段	114	3~62.6
內湖S/S	台北市港墘路	114	0.8~20.4
康寧S/S	台北市五分街	114	1.5~22.6
東興S/S	台北市忠孝東路7段	114	1.9~89
中研S/S	台北市研究院路2段	114	0.5~15.5
天母S/S	台北市行義路	114	2.2~21.2
石牌S/S	台北市石牌路2段	114	9.6~17.8
北投S/S	台北市復興四路	114	1~40.2
福和D/S	台北市羅斯福路四段	114	0.2~15.4
萬隆P/S	台北市文山區景隆街	114	0.6~9.5