

# 苗栗縣地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國115年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯 ,
南湖P/S	苗栗縣頭份興埔街	114	3. 2~37. 5
苗栗P/S	苗栗縣苗栗市福星里	112	4. 1~8. 8
頂園D/S	苗栗縣竹南鎮頂埔里	112	0. 9~5. 2
糖科D/S	苗栗縣竹南鎮(竹科竹南基地)	112	1. 1~5. 2
山佳D/S	苗栗縣竹南鎮山佳里	114	1. 0~14. 3
營盤D/S	苗栗縣竹南鎮新生路	114	0. 4~38. 9
蟠桃D/S	苗栗縣頭份鎮信東路	112	0. 5~1. 6
頭份P/S	苗栗縣頭份鎮民族路	114	0. 1~22. 9
房裡D/S	苗栗縣苑裡鎮房理里	112	0. 3~5. 0
銅中P/S	苗栗縣銅鑼鄉中平村	114	0. 3~1. 6
樟樹D/S	苗栗縣銅鑼鄉銅科一路	114	0. 3~16. 5
霄南S/S	苗栗縣通霄鎮五北里	114	1. 8~23. 2
苑裡S/S	苗栗縣苑裡鎮福田里五鄰	114	0. 8~5
三工S/S	苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑	114	1. 3~23. 9
三義S/S	苗栗縣三義鄉廣盛村中正路	114	1. 4~25. 1
銅鑼S/S	苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路	114	7. 6~19. 1
中苗S/S	苗栗縣苗栗市中苗里中正路	114	1. 1~8. 5
南苗S/S	苗栗縣苗栗市勝利里國富路	114	2. 2~29. 2
後龍S/S	苗栗縣後龍鎮北龍里中華路	114	0. 1~15. 4
福德S/S	苗栗縣公館鄉福德村	114	0. 6~28. 1
銅平S/S	苗栗縣銅鑼鄉中正村一四鄰中興一街	114	0. 9~15. 2
錦水S/S	苗栗縣造橋鄉大西村二坪四鄰	114	0. 4~25. 8
田美S/S	苗栗縣南庄鄉獅山村田美	114	0. 7~10. 7
公館S/S	苗栗縣竹南鎮公館里六鄰公館仔	114	0. 3~7. 5
竹南S/S	苗栗縣頭份鎮民族路	114	1. 3~8. 6
大埔S/S	苗栗縣竹南鎮大埔里公義路	114	1. 5~26. 3