

嘉義縣地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國115年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯 ,
嘉民E/S	嘉義縣民雄鄉三興村	114	2. 6~49. 9
嘉義P/S	嘉義縣竹崎鄉灣橋村	112	0. 5~23. 1
太鐵D/S	嘉義縣太保市崙頂里橋子頭	113	0. 1~9. 5
糠榔D/S	嘉義縣朴子市故宮大道	113	0. 2~3. 3
義竹D/S	嘉義縣義竹鄉東光村	113	0. 8~16. 9
三和S/S	嘉義縣大林鎮三和里林仔頭	114	2. 4~42. 9
大寮S/S	嘉義縣布袋鎮東港里埔仔厝	114	10~88
水上S/S	嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路	114	1~21
民雄S/S	嘉義縣民雄鄉興南村工業三路	114	9. 2~22. 5
朴子S/S	嘉義縣朴子市平和路	114	1. 2~25
竹崎S/S	嘉義縣竹崎鄉鹿滿村頂溪心	114	0. 4~28. 9
秀林S/S	嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街	114	1~26
和睦S/S	嘉義縣中埔鄉和睦村	114	1. 5~100
東石S/S	嘉義縣東石鄉圍潭村9鄰雙連潭	114	2. 1~31. 3
新港S/S	嘉義縣新港鄉潭大村7鄰大竹圍	114	2. 1~22. 3
新塭S/S	嘉義縣布袋鎮復興里新塭	114	1~14
嘉太S/S	嘉義縣太保鄉北港路二段	114	0. 1~84. 2
奮起S/S	嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖	114	0. 2~27
頭橋S/S	嘉義縣民雄鄉興南村工業三路	114	5. 7~42. 3
嘉埔S/S	嘉義縣大埔鄉茄苳村竹圍仔	114	0~9